



## Parametry jakości wody za I półrocze 2021 r.

Nazwa parametru	Jednostka	Dopuszczalne zakresy wartości *	Ujęcia średnia wartość uzyskana w I półroczu 2021			
			Grabarów	Sosnowka	Leśniczówka	Kamienna Wieża
stężenie jonów wodoru	pH	6,5 - 9,5	6,9	7,2	7,1	7,0
przewodność	μS/cm	2500	262,8	113,6	42,1	45,2
amonowy jon	mg NH <sub>4</sub> /l	0,5	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
azotany	mg NO <sub>3</sub> /l	50	9,54	1,21	<1,00	<1,00
azotyny	mg NO <sub>2</sub> /l	0,5	<0,003	<0,003	<0,003	0,003
żelazo	μg / l	200	11	27	39	181
mangan	μg / l	50	25	7	8	10
Twardość <sup>1</sup>	mgCaCO <sub>3</sub> /l	60 - 500	82,9	28,8	7,2	6,1
	mmol/l	0,6 - 5	0,83	0,29	0,07	0,06

\* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.,poz.2294)

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości.