

Nazwa parametru	Jednostka	Dopuszczalne zakresy wartości *	Ujęcia średnia wartość uzyskana w I półroczu 2023			
			Grabarów	Sosnowka	Leśniczówka	Kamienna Wieża
stężenie jonów wodoru	pH	6,5 - 9,5	7,0	7,3	7,3	7,0
przewodność	μS/cm	2500	266,2	122,9	41,5	41,1
amonowy jon	mg NH ₄ /I	0,5	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
azotany	mg NO ₃ /I	50	9,04	1,32	<1,00	<1,00
azotyny	mg NO ₂ /I	0,5	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
żelazo	μg / I	200	<20	57	58	174
mangan	μg / I	50	12	<10	<10	18
Twardość ¹	mgCaCO ₃ /I	60 - 500	87,1	35,9	7,7	6,0
	mmol/l	0,6 - 5	0,87	0,36	0,08	0,06

* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.,poz.2294)

¹ Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości.