

Nazwa parametru	Jednostka	Dopuszczalne zakresy wartości *	Ujęcia średnia wartość uzyskana w I półroczu 2017			
			Grabarów	Sosnówka	Leśniczówka	Wieża Kamienna
stężenie jonów wodoru <sup>1</sup>	pH	6,5 - 9,5	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
przewodność	μS/cm	2500	<b>275,0</b>	<b>101,4</b>	<b>40,9</b>	<b>40,5</b>
amonowy jon	mg NH <sub>4</sub> /I	0,5	<b>&lt;0,02</b>	<b>&lt;0,02</b>	<b>&lt;0,02</b>	<b>&lt;0,02</b>
azotany	mg NO <sub>3</sub> /I	50	<b>8,42</b>	<b>1,03</b>	<b>&lt;1,00</b>	<b>&lt;1,00</b>
azotyny	mg NO <sub>2</sub> /I	0,5	<b>&lt;0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>&lt;0,003</b>	<b>&lt;0,003</b>
żelazo	μg / I	200	<b>&lt;9,0</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>86</b>
mangan	μg / I	50	<b>14</b>	<b>&lt; 7</b>	<b>&lt; 7</b>	<b>13</b>
Twardość <sup>2</sup>	mgCaCO <sub>3</sub> /I	60 - 500	<b>87,6</b>	<b>30,8</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>
	mmol/l	0,6 - 5	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>

\* Wartości dopuszczalne zgodne z Rozporządzeniem .Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.poz.1989)

<sup>1</sup> W związku z działaniami prowadzonymi w strefie zaopatrzenia ujęć górskich, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.w Jeleniej Górze uzyskało zgodę na korzystanie z ujęcia Wieża Kamienna.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości.